

TIL :

Skovby Vandværk I/S
v/ Anders Lindberg
Rolighedsvej 8 Skovby
8464 Galten

PRØVE FRA STED NR. 9561

Skovby Vandværk I/S
746 Skanderborg kommune

8464

#Udtaget fra afgangshane på vandværk.

PRØVEN UDTAGET AF:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby

REKVIRENT:

Skovby Vandværk I/S
v/ Anders Lindberg
Rolighedsvej 8 Skovby
8464 Galten

ANALYSEATTESTEN ER OGSÅ SENDT TIL:

Danmarks Miljøportal

Skanderborg Kommune
Adelsgade 44
8660 Skanderborg

Sundhedsstyrelsen
Region Midtjylland
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Intern kode 5! 5.28-5.24 107

PRØVEN MODTAGET D. 02.05.2008
FÆRDIGANALYSERET D. 14.05.2008

Nørresundby d. 14.05.2008

Sven-Erik Lykke
Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

LAB NR 08-3817 MIN og MAX iflg. Miljøstyrelsen nr.1664 D. 2006.12.14

ANALYSEPARAMETER	RESULTAT	MIN	MAX	UDF.	D.L.	METODE / REFERENCE	+/-
Farve Pt mg/l	1	-	5	1		M-0007 DS 289	3.0 %
Turbiditet FTU	0.1	-	0.3	0.1		M-0011 DS 290	5.0 %
Lugt drikkevand	* Ingen	-	3	-		Organoleptisk	-
Smag	* Ingen	-	3	-		Organoleptisk	-
Temperatur. C	9.5	-	-	0.1		TERMOMETER	0.5 %
pH	7.76	7	8.5	0.05		M-0010 DS 287	1.0 %
Ledningsevne mS/m	49.5	30	-	1		M-0009 DS 288	2.0 %
NVOC mg/l	0.8	-	4	0.1		M-0097 DS/EN 1484	8.0 %
Indd.rest mg/l	340	-	1500	20		M-0008 DS 204	3.0 %
Calcium. mg/l	77.6	-	200	0.007		M-0071 DS 259/ICP	4.7 %
Magnesium. mg/l	7.75	-	50	0.001		M-0071 DS 259/ICP	7.0 %
Hårdhed total dH	12.6	5	30	0.05		M-0071 DS 259	10.0 %
Natrium. mg/l	16.3	-	175	0.06		M-0071 DS 259/ICP	4.6 %
Kalium. mg/l	2.23	-	10	0.04		M-0071 DS 259/ICP	5.2 %
Ammonium mg/l	under 0.02	-	0.05	0.02		M-0014 DS 224	3.0 %
Jern. mg/l	0.011	-	0.1	0.002		M-0071 DS 259/ICP	2.2 %
Mangan. mg/l	0.001	-	0.02	0.001		M-0071 DS 259/ICP	7.8 %
Bicarbonat mg/l	190	100	-	0.05		M-0006 DS 256	5.0 %
Klorid. mg/l	26	-	250	0.5		M-0018 DS/ENISO10304	3.0 %
Sulfat mg/l	66	-	250	0.5		M-0018 DS/ENISO10304	3.0 %
Nitrat. mg/l	under 0.5	-	50	0.5		M-0018 DS/ENISO10304	6.0 %
Nitrit mg/l	under 0.01	-	0.01	0.01		M-0015 DS 222	3.0 %
Total-P mg/l	0.05	-	0.15	0.01		M-0020 DS 292	3.0 %
Fluorid mg/l	0.2	-	1.5	0.1		M-0018 DS/ENISO10304	10.0 %
Ilt mg/l	10.9	5	-	0.1		M-0064 DS/EN 25814	5.0 %
Aggressiv CO2 mg/l	under 2	-	2	2		M-0006 DS 236	10.0 %
Colif. bakt./100 ml	under 1	-	under 1	1		Colilert	1g0.3
Coli termot./100 ml	under 1	-	under 1	1		Colilert	1g0.3
Kimtal 37 C pr ml	under 1	-	5	1		M-0030 DS/EN ISO6222	1g0.3
Kimtal 22 C pr ml	under 1	-	50	1		M-0031 DS/EN ISO6222	1g0.3
PAKKE TYPE 76							
Prøvetagning dv.							
Drikkev. udtaget af	CA	-	-	-		M-0061 DS 2250	-
Udtaget d.ÅÅ.MM.DD.	08.05.02	-	-	-		-	-
Udtaget kl.	07:30	-	-	-		-	-

*) : Ikke akkrediteret.

Analyserne overholder Miljøstyrelsens krav til dansk drikkevand.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen.

side 1/1